



**ATTESTATION DE REQUALIFICATION
PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION**

Arrêté du 15 Mars 2000 modifié

N°: 6218582/S56.56.6.RQ

LIEU Nom GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE Adresse Z.I. LA VILAINE CP 49250 Ville SAINT MATHURIN SUR LOIRE	DEMANDEUR Nom GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE Adresse Z.I. LA VILAINE CP 49250 Ville SAINT MATHURIN SUR LOIRE
--	---

Caracteristiques de l'equipement

Type : AUTRES RECIPIENTS	ACAFR : Non	Matériau(x) : Acier
Désignation : Bouteille de plongée	SPHP : Non	Nb d'équipements : 1
Fabricant : ROTHMIONS	N° de fabrication : 2002/93556	Volume (litres) : 7.5
Régime de fabrication : Directive 84/525/CEE	Année de fab. : 2002	PS (bar) : 200.0
Fluide : Air	Repère exploitant : 2002/93556	PE/PT/E (bar) : 286.0
Dispositif d'isolation thermique : Sans	Type : /	
Revêtement : Sans	Type : /	Garnissage : Sans
		Type : /

Conditions de présentation

Intérieur : Non revêtu	Extérieur : Non revêtu
Aménagement accordé : Sans Objet	Référence : /

Inspection de requalification

Faite le : 25/11/2015	Par : Frédéric AUPETIT (ATG/GLI)	Avis : Satisfaisant
Vérification extérieure : Satisfaisant	Vérification intérieure : Satisfaisant	Vérification documentaire : Satisfaisant
Vérification des accessoires sous pression : Satisfaisant	Mesures d'épaisseur : Satisfaisant	
Contrôles Complémentaires : Sans	Nature : /	Ref. du rapport : /
COMMENTAIRES : /		Voir rapport n° : 27/11/15P1/1n°7

Epreuve hydraulique

Faite le : 27/11/2015	Par : Guillaume GAULUPEAU	Avis : Satisfaisant
Pression d'épreuve (bar) : 286.0	Accessoires sous pression soumis à l'épreuve : Sans	
COMMENTAIRES : /		

Verification des accessoires de securite

Faite le:		Par :		Avis : Non applicable
Description	Fabricant	N°d'identification	Situation	Réglage (bars)
/	/	/	/	
/	/	/	/	
Autres accessoires : Aucun				
Examen documentaire : Non Applicable		Conditions d'installation : Non Applicable		Adéquation : Non Applicable
Etat des éléments fonctionnels ou essais de manoeuvrabilité : Non Applicable			Retarage/remplacement : Non Applicable	
COMMENTAIRES : /			Voir rapport n° : /	
Situation administrative des dispositifs de sécurité : Non Applicable				Voir rapport n° : /

Résultat de la requalification



**ATTESTATION DE REQUALIFICATION
PERIODIQUE D'EQUIPEMENT SOUS PRESSION**

Arrêté du 15 Mars 2000 modifié

N°: 6218582/S56.56.6.RQ

LIEU Nom GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE Adresse Z.I. LA VILAINE CP 49250 Ville SAINT MATHURIN SUR LOIRE	DEMANDEUR Nom GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE Adresse Z.I. LA VILAINE CP 49250 Ville SAINT MATHURIN SUR LOIRE
--	---

Caracteristiques de l'equipement

Type : AUTRES RECIPIENTS	ACAFR : Non	Matériau(x) : Acier
Désignation : Bouteille de plongée	SPHP : Non	Nb d'équipements : 1
Fabricant : ROTHMIONS	N° de fabrication : 2002/93556	Volume (litres) :7.5
Régime de fabrication : Directive 84/525/CEE	Année de fab. : 2002	PS (bar) : 200.0
Fluide : Air	Repère exploitant : 2002/93556	PE/PT/E (bar) : 286.0
Dispositif d'isolation thermique : Sans	Type : /	
Revêtement : Sans	Type : /	Garnissage : Sans
		Type : /

La requalification périodique est prononcée: Oui	L'expert : Guillaume GAULUPEAU
Motif du refus :	OBSERVATIONS : /

Nota : Le rapport a été validé et signé électroniquement par l'intervenant.